


JELMAGYARAZAT

- Hidegvíz vezeték
- - - Tűzivíz vezeték
- - - Melegvíz vezeték
- - - Cirkulációs vezeték
- Szennyvíz vezeték
- - - Szennyvíz vezeték (álmennyezet felett vezetve)
- - - Szennyvíz vezeték (meglévő padlócsat. vezetve)
- ⊗ Gömbcsap
- ⊗ Szabályozó szelep
- ▬ Hőszigetelés

Általános megjegyzések:

- A tervekől eltérni csak a tervező jóváhagyásával lehetséges!
- A fali csőátvezetéseknel védőcső használata szükséges!
- Tűzgátló, vízzáró fal vagy födém áttörés esetén az áttörést annak megfelelően kell kialakítani.
- A beépítésre kerülő szerelvények, berendezések gyártó által előírt védőtávolságait betartani szükséges!
- A gerincvezetéseket és szerelvényeket minimum 13 mm-es hőszigeteléssel kell ellátni.
- A szükséges csőhosszakat a helyszínen ellenőrizni kell.
- A tervdokumentáció a műszaki leírással együtt érvényes.

	HAMORI SÁNDOR okl. épületgépész mérnök		www.hamori-terv.hu sander@hamori-terv.hu +3620/9976 550	TERVLAP 297x800
	RAJZ TÁRGYA H-4080 Hajdúnás, Mártírok útja 14. Hrsz.: 2814 Munkásszálló kialakítása, Csatorna sz. – II. Emeleti alap.			LEPTÉK M1:50
ÉPÍTÉS	RAJZ TÁRGYA			TERV FAJTA
AUTOMATIKA	MEGRENDŐLŐ Hajdúnás Városi Önkormányzat H-4080 Hajdúnás, Köztársaság tér 1.			Kiviteli
MUNKATÁRSÁK	FELELŐS TERVEZŐ ALÁÍRÁS			2020.08.
Lizon Dániel	Hámori Sándor G-09-01180			RAJZSZAM
				GVCS-03