



Általános megjegyzések:

- A tervekől eltérni csak a tervező jóváhagyásával lehetséges!
- A fali csőátvezetéseknel védőcső használata szükséges!
- Tűzgátló, vízzáró fal vagy födém áttörés esetén az áttörést annak megfelelően kell kialakítani.
- A beépítésre kerülő szerelvények, berendezések gyártó által előírt védőtávolságait betartani szükséges!
- A gerincvezetéseket és szerelvényeket minimum 13 mm-es hőszigeteléssel kell ellátni.
- A szükséges csőhosszakat a helyszínen ellenőrizni kell.
- A tervdokumentáció a műszaki leírással együtt érvényes.

HÁMORI - TERV Építésgépeztési tervezés	HÁMORI SÁNDOR okl. épületgépész mérnök	www.hamori-terv.hu sander@hamori-terv.hu +3620/9976 550	TERVLAP 297x650
	RAJZ TÁRGYA H-4080 Hajdúnás, Mártírok útja 14. Hrsz.: 2814 Munkásszálló kialakítása, Szellőzés sz. – I. Emeleti alap.		LEPTÉK M1:50
AUTOMATIKA	MEGRENDELŐ Hajdúnás Városi Önkormányzat H-4080 Hajdúnás, Köztársaság tér 1.		TERV FAJTA Kiviteli
MUNKATÁRSK Lizon Dániel	FELELŐS TERVEZŐ ALÁÍRAS Hámori Sándor G-09-01180		KELT 2020.08.
			RAJZSZÁM GSZ-02