


### Radiátorok bekötése

M1:25

HEIMEIER V-EXACT II.

radiátor előremenő szelep



HEIMEIER REGUTEC

radiátor visszatérő csavarzat

### JELMAGYARÁZAT

- Fűtési előremenő vezeték (60°C)
- Fűtési visszatérő vezeték (45°C)
- Fűtési primer előremenő vezeték (70/65°C)
- Fűtési primer visszatérő vezeték (55/50°C)
- Dilatáció
- Gömbcsap
- Hőmérő
- Nyomásmérő

### Általános megjegyzések:

- A tervektől eltérni csak a tervező jóváhagyásával lehetséges!
- A fali csővezetéseknek védőcső használata szükséges!
- Tűzgátló, vízzáró fal vagy födém áttörés esetén az áttörést annak megfelelően kell kialakítani.
- A beépítésre kerülő szerelvények, berendezések gyártó által előírt védőtávolságait betartani szükséges!
- A gerincvezetéseket és szerelvényeket minimum 13 mm-es hőszigeteléssel kell ellátni.
- A szükséges csőhosszakat a helyszínen ellenőrizni kell.
- A tervdokumentáció a műszaki leírással együtt érvényes.



HAMORI SÁNDOR  
okl. építésgépész mérnök

www.hamori-terv.hu  
sander@hamori-terv.hu  
+3620/9976 550

TERV LAP  
800x420  
LÉPTÉK  
M1:50

ÉPÍTÉS

RAJZ TÁRGYA  
H-4080 Hajdúnás, Mártírok útja 14. Hrsz.: 2814  
Munkásszállás kialakítása, Fűtés sz. - I. Emeleti alap.

TERV FAJTA  
Kiviteli

AUTOMATIKA

MEGRENDELŐ  
Hajdúnás Városi Önkormányzat  
H-4080 Hajdúnás, Köztársaság tér 1.

KELT  
2020.08.

MUNKATÁRSÁK

FELELŐS TERVEZŐ ALÁÍRÁS  
Hámori Sándor  
G-09-01180

RAJZSZÁM  
GF-03