



JELMAGYARAZAT

- Hidegvíz vezeték
- - - Tűzivíz vezeték
- - - Melegvíz vezeték
- - - Cirkulációs vezeték
- Szennyvíz vezeték
- - - Szennyvíz vezeték (álmennyezet felett vezetve)
- - - Szennyvíz vezeték (meglévő padlócsat. vezetve)
- ⊗ Gömbcsap
- ⊗ Szabályozó szelep
- ▬ Hőszigetelés

Általános megjegyzések:

- A tervektől eltérni csak a tervező jóváhagyásával lehetséges!
- A fali csatlakozásoknál védőcső használata szükséges!
- Tűzgátló, vízzáró fal vagy födém áttörés esetén az áttörést annak megfelelően kell kialakítani.
- A beépítésre kerülő szerelvények, berendezések gyártó által előírt védőtávolságait betartani szükséges!
- A gerincvezetéseket és szerelvényeket minimum 13 mm-es hőszigeteléssel kell ellátni.
- A szükséges csőhosszakat a helyszínen ellenőrizni kell.
- A tervdokumentáció a műszaki leírással együtt érvényes.

	HAMORI SÁNDOR okl. épületgépész mérnök	www.hamori-terv.hu sander@hamori-terv.hu +3620/9976 550	TERVLAP 297x800
			LEPTÉK M1:50
ÉPÍTÉS	RAJZ TÁRGYA	H-4080 Hajdánás, Mártírok útja 14. Hrsz.: 2814 Munkásszálló kialakítása, Csatorna sz. – Földszinti alap.	TERV FAJTA Kiviteli
AUTOMATIKA	MEGRENDŐ	Hajdánás Városi Önkormányzat H-4080 Hajdánás, Köztársaság tér 1.	KELT 2020.08.
MUNKATÁRSÁK	FELELŐS TERVEZŐ ALÁÍRÁS	Hámori Sándor G-09-01180	RAJZSZAM GVCS-01