



Általános megjegyzések:

- A tervektől eltérni csak a tervező jóváhagyásával lehetséges!
- A fali csőátvezetéseknel védőcső használata szükséges!
- Tűzgátló, vízszelő fal vagy földem áttörés esetén az áttörést annak megfelelően kell kialakítani.
- A beépítésre kerülő szerelvények, berendezések gyártó által előírt védőtávolságait betartani szükséges!
- A gerincvezetéseket és szerelvényeket minimum 13 mm-es hőszigeteléssel kell ellátni.
- A szükséges csőhosszakat a helyszínen ellenőrizni kell.
- A tervdokumentáció a műszaki leírással együtt érvényes.

JELMAGYARÁZAT

- Szénhidrogén vezeték szabadon szerelve
- - - Szénhidrogén vezeték földben szerelve
- ⋈ Gömbcsap

ÉPÍTÉSZ	HÁMORI SÁNDOR okl. épületgépész mérnök	www.hamori-terv.hu sando@hamori-terv.hu +3620/9976 550	TERV LAP
			900x420
AUTOMATIKA	MEGRENDELŐ Hajdánóvás Városi Önkormányzat H-4080 Hajdánóvás, Köztársaság tér 1.	RAJZ TÁRGYA H-4080 Hajdánóvás, Mártírok útja 14. Hrsz.: 2814 Munkásszálló kialakítása, Gáz sz. – Földszinti alap.	LEPTÉK
			M1:50
MUNKATÁRSÁK	FELELŐS TERVEZŐ ALÁÍRÁS Hámori Sándor G-09-01180		TERV FAJTA
			Kiviteli
	Deák Dávid		2020.08.
			RAJZSZÁM
			CG-02