

## INTEGRAL IP BXF tűzjelző központ

### Tűzjelzés esetén

„TŰZ” LED pirosan villog, a belső hangjelzés szól, a kijelzőn látható a jelzőcsoport és az érzékelő száma. A [Helyi info] gomb megnyomására megjelenik a jelzett terület pontos megnevezése. „Riasztások” mezőben látható a riasztások, a „Vezérlések” mezőben a működtetett vezérlések száma.

A tűzjelző központon csak üzemidőben van tájékozódási idő (késleltetés), üzemidőn kívül minden vezérlés azonnal indul. Üzemidőben az automata érzékelő tűzjelzésekor – kézi jelzésadókról nincs tájékozódás - a kezelő személyzetnek **30 másodperc** áll rendelkezésére, hogy megnyomja a villogó [Tájékozódás] gombot, ezután kap újabb **3 percet**, hogy megbizonyosodjon a jelzés valódiságáról. Amennyiben a tájékozódási idő alatt még egy tűzjelzés érkezik, a tűzjelző központ azonnal indít minden vezérlést. Amikor a kezelő személy megbizonyosodott róla, hogy a jelzés téves, törli a tűzjelzést a központon. Amennyiben viszont valós tűzről van szó, nem kell megvárni amíg letelik a **3 perc**, hanem a legközelebbi kézi jelzésadó megnyomásával el kell indítani a vezérléseket.

1. „Tájékozódás” LED villog, a [Tájékozódás] gombot **30 másodpercen belül** megnyomni, így **3 perc késleltetés** indul, ami erre az időre a vezérlések felfüggesztését eredményezi.
2. [Helyi info] gomb megnyomására a helyszín pontosítható.
3. [Hangjelzés visszaállítása] gombbal a belső hangjelzés törölhető, ha nincs tájékozódás, vagy letelt a késleltetés.
4. Ellenőrizni a jelzés valóságát: ha téves - [Riasztás visszaállítása] gombbal törölhető, ha valóban tűz van - a kézi jelzésadót működtetni, egyébként **3 perc** után automatikusan bekapcsol, a szükséges intézkedéseket megtenni.

### Hiba esetén


„Hiba” LED sárgán világít, belső hangjelzés szól, a kijelzőn látható a jelzőcsoport száma. A [Helyi info] gomb megnyomására megjelenik a jelzett terület megnevezése. „Hibák” mezőben látható a hibák, a „Vezérlések” mezőben a működtetett vezérlések száma.

1. [Helyiinfo] gomb megnyomására a helyszín pontosítható.
2. [Hangjelzés visszaállítása] gombbal a belső hangjelzés törölhető.
3. A hibabejelentés a tűzjelző központon lévő telefonszámon:
  - bejelentő neve
  - bejelentés helye, telefonszáma
  - hiba beolvasása a nyomtatóról
  - lámpák jelzései, megfigyelések.

### Általános tudnivalók

Valamennyi hibát és tűzjelzést a tűzvédelmi naplóba be kell jegyezni. A beépített nyomtató minden eseményt dokumentál. Az utolsó 199 esemény kinyomtatható abban az esetben, ha a nyomtató papírszalag elkallódott.

- Nyomtató kapcsolása:**
- [Egyéb elemek] kiválasztani a nyomtatót (felső sorba legyen)
  - [enter (↵ gomb)] [nyomtató száma 1] és [enter (↵ gomb)]
  - [be] – [ki] amelyik funkcióra szükség van



- |  |   |                                    |
|--|---|------------------------------------|
| (1) Tűz LED                                      | (16) Bemenet gomb                       | (31) Aktiválás / nyugtázás gomb    |
| (2) Késleltetés gomb LED-del                     | (17) Egyéb elemek gomb                  | (32) További utasítások gomb       |
| (3) Tájékoztató gomb LED-del                     | (18) Megjelenítő                        | (33) Üzem LED                      |
| (4) Hangjelzés visszaállítása gomb LED-del       | (19) Riasztás gomb                      | (34) Hiba LED                      |
| (5) Berendezés / riasztás visszaállítása gomb    | (20) Hibák gomb                         | (35) Rendszer LED                  |
| (6) Vezérlés LED UE                              | (21) Kikapcsolások gomb                 | (36) Hálózat LED                   |
| (7) Hiba LED UE                                  | (22) Vezérlések gomb                    | (37) Kikapcsolás LED               |
| (8) Tűzoltóság hívása LED                        | (23) További listák gomb                | (38) Ellenőrzés LED                |
| (9) Kikapcsolás gomb LED-del UE                  | (24) Számjegy blokk                     | (39) Tűzvédelmi berendezés LED     |
| (10) Helyi infó gomb                             | (25) Kiegészítő infó gomb               | (40) Szerviz hívás LED             |
| (11) Jogosultság gomb LED-del                    | (26) Menü gomb                          | (41) Vezérlés LED AE               |
| (12) Szabadon programozható gomb                 | (27) Szabadon programozható gomb        | (42) Hiba LED AE                   |
| (13) Szabadon programozható gomb 3 színű LED-del | (28) Szabadon programozható 3 színű LED | (43) Visszaállítás gomb AE LED-del |
| (14) Csoport gomb                                | (29) Be gomb                            | (44) Kikapcsolás gomb AE LED-del   |
| (15) Vezérlés gomb                               | (30) Ki gomb                            |                                    |