


JELMAGYARAZAT

- Hidegvíz vezeték
- Tűzvíz vezeték
- Melegvíz vezeték
- Cirkulációs vezeték
- Szennyvíz vezeték
- Szennyvíz vezeték (álmennyezet felett vezetve)
- Szennyvíz vezeték (meglévő padlócsat. vezetve)
- Gömbcsap
- Szabályozó szelep
- Hőszigetelés

Általános megjegyzések:

- A tervekől eltérni csak a tervező jóváhagyásával lehetséges!
- A fali csőátvezetéseknel védőcső használata szükséges!
- Tűzgátló, vízzáró fal vagy födém áttörés esetén az áttörést annak megfelelően kell kialakítani.
- A beépítésre kerülő szerelvények, berendezések gyártó által előírt védőtávolságait betartani szükséges!
- A gerincvezetéseket és szerelvényeket minimum 13 mm-es hőszigeteléssel kell ellátni.
- A szükséges csőhosszakat a helyszínen ellenőrizni kell.
- A tervdokumentáció a műszaki leírással együtt érvényes.

 ÉPÍTÉSZ	HÁMORI SÁNDOR okl. épületgépész mérnök	www.hamori-terv.hu sander@hamori-terv.hu +3620/9976 550	TERVLAP 500x297
			LEPTÉK M1:50
AUTOMATIKA	MEGRENDELŐ Hajdúnánás Városi Önkormányzat H-4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.		TERV FAJTA Kiviteli
			KELT 2020.08.
MUNKATÁRSÁK Lizon Dániel	FELELŐS TERVEZŐ ALÁÍRÁS Hámori Sándor G-09-01180		RAJZSZÁM GTV-02