




- A tervezőt eltérni csak a tervező jóváhagyásával lehetséges!
- A fal csőátvezetéseknél védőcső használatra szükséges!
- Tűzgátló, vízzáró fal vagy födém áttörés esetén az áttörést annak megfelelően kell kialakítani.
- A befűtésre kerülő szerelvények, berendezések gyártó által előírt védőtávolságait betartani szükséges!
- A gerincvezetékkel és a szerelvényekkel minimum 13 mm-es hőszigeteléssel kell ellátni.
- A szükséges összohosszak a helyszínen ellenőrizni kell.
- A tervdokumentáció a műszaki leírással együtt érvényes.

		HAMORI SÁNDOR okl. építéategész mérnök www.hamori-terv.hu sandor@hamori-terv.hu +3620/9976 550	TERVLAP 800x420 LÉPTÉK M1:50
ÉPÍTÉSZ	RAJZ TÁRGYA	TERV FAJTA Kiviteli	
	H-4080 Hajdúnásos, Mártírok útja 14. Hrsz.: 2814 H-4080 Kálvária közút kiépítése, Fűtés sz. – II. Emeleti alap.		
AUTOMATIKA	MEGREJŐDÉS	KÉLT 2020.08.	
	Hajdúnásos Városi Önkormányzat H-4080 Hajdúnásos, Köztársaság tér 1.		
MUNKATÁRSÁK	FELELŐS TERVEZŐ ALÁÍRÁS	RAJZSZÁM GF-04	
Deák Dávid	Hátori Sándor G-09-01180		

