

<div> <div>VK.2</div> <div> <div>Tervjel.: VK jelű elosztó., 2. sz. leágazás</div> <div> <div> <div>"VK"</div> <div> <div>R≤10 0hm</div> </div> </div> </div> </div> </div>	<div> <div>0,4 kV–s "VK" jelű Főzőkonyha elosztó</div> <div>+ Potenciálrögzítő földelés</div> </div>	<div> <div> <div></div> </div> </div> <div> <div>Világítás vezérlő mozgásérzékelő</div> </div>
<div> <div>EPH</div> <div> <div></div> </div> </div>	<div> <div>OBO Bettermann főföldelő kapocs</div> <div>OBO Bettermann sülly. 250x250mm–s kötődoboz falba sülly.</div> </div>	<div> <div> <div>IP</div> <div></div> </div> </div> <div> <div>LEGRAND Classic sülly. 2s kapcsoló /IP44/ h= 1,1m</div> </div>
<div> <div> <div>Ak</div> </div> </div>	<div> <div>SCHRACK alkonykapcsoló</div> </div>	<div> <div> <div>IP</div> <div></div> </div> </div> <div> <div>LEGRAND Classic sülly. alternatív kapcsoló /IP44/ h= 1,1m</div> </div>
<div> <div> <div>L1</div> </div> </div>	<div> <div>Álmennyezetbe sülly. LED Panel 36W 600x600mm / 4000 K /</div> <div>PHILIPS RC127V LED36S/840 PSU W60L60 OC(Office Complaint), 3600lm, UGR&lt;19</div> <div>+ Mennyezetre szereléshez keret: RC125Z SMB W60L60</div> </div>	<div> <div> <div></div> </div> </div> <div> <div>LEGRAND Classic sülly. 2x2+f csatlakozó aljzat /IP20/ h=0,4m Gyerekvédett kivitel</div> </div>
<div> <div> <div>L2</div> <div></div> </div> </div>	<div> <div>OSRAM LED RONDEL 20W–s LED mennyezeti lámpatest / IP 44 /</div> <div>beépített mozgás és jelenlét érzékelővel</div> <div>( Típus: OSRAM LED RONDEL CW 20W SI )</div> </div>	<div> <div> <div></div> </div> </div> <div> <div>Elektromos főzőszámoly felállítás az aljzatbetonból védőcsőből</div> </div>
<div> <div> <div>L3</div> <div></div> </div> </div>	<div> <div>PHILIPS CoreLine Wall 24W–s LED mennyezeti lámpatest / IP 44 /</div> </div>	<div> <div> <div></div> </div> </div>
<div> <div> <div>L4</div> </div> </div>	<div> <div>IBV gyártmányú 1x35W–s LED–s oldalfali lpt. polikarbonát burával</div> <div>Típus: IBV PB 771 Fortimo LED 4985lm L1500 PMMA IP65</div> </div>	<div> <div> <div>IP</div> <div>PM</div> </div> </div> <div> <div>LEGRAND Classic sülly. 2+f csatlakozó aljzat /IP44/ h=1,0m csapfedéllel / Elektromos pohármosó ák. /</div> </div>
<div> <div> <div>L5</div> </div> </div>	<div> <div>IBV gyártmányú 1x29W–s LED–s mennyezeti lpt. polikarbonát burával</div> <div>Típus: IBV PB 771 Fortimo LED 4400lm L1200 PMMA IP65 oldalfalra szerelve</div> </div>	<div> <div> <div>IP</div> <div>MP</div> </div> </div> <div> <div>LEGRAND Classic sülly. 2+f csatlakozó aljzat /IP44/ h=0,4m csapfedéllel / Melegentartó pult ák. /</div> </div>
<div> <div> <div>L6</div> <div></div> </div> </div>	<div> <div>Philips 17305/30/16 myGarden Eagle kültéri fali LED lámpa 3W, 270lm, 25000h</div> <div>Oldalfalra szerelve, 1xLED/3W/230V / IP 44 /</div> <div>/ LED Órfény lámpatest /</div> </div>	<div> <div> <div>WI-FI</div> <div></div> </div> </div> <div> <div>LEGRAND Classic sülly. 2+f csatlakozó aljzat /IP20/ h=2,1m WI-FI dugalj</div> </div>
<div> <div> <div>K</div> </div> </div>	<div> <div>KENNEDE KN- 5003 tip. függesztett LED-s. - készenléti üzemű -</div> <div>akkumulátoros, irányfény vil. lpt. ( 1h ) / IP 40 / mennyezetről szerelve</div> <div>fényforrással, jelölt piktogrammal</div> </div>	<div> <div> <div>V1</div> </div> </div> <div> <div>HELIOS ELS GU - VN100 tip. elszívó vent.</div> <div>Beépített idő vezérlővel</div> <div>/230V., 34 W /</div> <div>/ Lásd.: Gépészeti tervdok. /</div> </div>
<div> <div> <div>EPH</div> </div> </div>	<div> <div>EPH bekötés 6 mm2 H05V–K z/s</div> </div>	<div> <div> <div>SZ</div> </div> </div> <div> <div>REMAK AEROMASTER FP–4.0 tip.</div> <div>Hőviszanyerős Légkezelő berendezés</div> <div>/ 230V., 0,8 + 0,8 kW /</div> <div>/ Lásd.: Gépészeti tervdok. /</div> </div>
<div> <div> <div></div> </div> </div>	<div> <div>SCHRACK ELSO SIGMA szett:</div> <div>- áramvédett kivitelben -</div> </div>	<div> <div> <div></div> </div> </div>
<div> <div> <div></div> </div> </div>	<div> <div>Jelzőcsengő - jelzőfénnyel -</div> </div>	<div> <div> <div></div> </div> </div>
<div> <div> <div></div> </div> </div>	<div> <div>Süllyesztett húzókapcsoló</div> <div>Felíratozba + braille felírat</div> <div>WC mellett h= 0,3 m</div> <div>WC mellett h= 0,9 m</div> </div>	<div> <div> <div></div> </div> </div>
<div> <div> <div></div> </div> </div>	<div> <div>Süllyesztett nyugtázógomb h= 1,1m</div> <div>Felíratozba + braille felírat</div> </div>	<div> <div> <div></div> </div> </div>
<div> <div>Ezen terv a 1999. évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll</div> </div>		
<div> <div>MEGRENDELŐ:</div> <div> <div>Hajdúnánás Városi Önkormányzat</div> <div>H-4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.</div> </div> </div>	<div> <div>Aláírás:</div> <div> <div></div> </div> </div>	<div> <div>Tervező:</div> <div> <div>Csanda Ferenc</div> <div>H-5900 Orosháza, Ósz u.1.</div> </div> </div> <div> <div>Tervezői szám:</div> <div> <div>V-04/243-97</div> </div> </div>
<div> <div>RAJZ MEGNEV:</div> <div> <div>H-4080 Hajdúnánás, Iskola u. 3-5-7.. alatti</div> <div>Általános iskola épület FŐZŐKONYHA</div> <div>rekonstrukció 0,4 kV-s villamos hálózat terve</div> </div> </div>	<div> <div>Munkaszám:</div> <div> <div>1811./2018.</div> </div> </div>	<div> <div>Méretarány:</div> </div>
<div> <div>RAJZ MEGNEVEZÉSE:</div> <div> <div>Főzőkonyha</div> <div>JELMAGYARÁZAT</div> </div> </div>	<div> <div>Rajz száma:</div> <div> <div>GV–0.</div> </div> </div>	<div> <div>Dátum:</div> <div> <div>2018.03.</div> </div> </div>