3x400/230 V, 50 Hz
In = 50 A
Iz = 10 kAeff/1sec
Igyűjtősín = 50 A

Védettség: IP41
Áramütés elleni védelem : TN-S rendszer + EPH hálózat
Tokozás: acéllemez faliszekrény
maszkolt rendszer, átlátszó ajtóval

"VK" jelü 0,4 kV-s Konyha elosztó

Figyelmeztető felirat:
"VIGYÁZZ 400 V ! "
Tűzoltás csak C02-vel !

Csatl.1.oldalhoz

Csatl.3.oldalhoz



Jelen terveken szereplő elosztóberendezést az MSZ EN 61439-1:2012 és -2:2010 valamint -3;2013 szabvány " Ellenőrzött elosztóberendezésekre" vonatkozó kritériumainak teljes mértékben megfelelve kell készíteni.

Mezőszám							
Leágazás szám	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
Megnevezés	Világítás fökapcsoló	FŐZŐKONYHA VILÁGÍTÁS	VIZESBLOKK, VILÁGÍTÁS	ÉTTEREM VILÁGÍTÁS EGYÉB	KÖZLEKEDŐ VILÁGÍTÁS	VEZÉRLÉS	
Teljesítmény (kW)							
Védőcső/csatorna		ÁTM.:16MMM-SMÜ-II.VÉDŐCSŐ	ÁTM.:16MMM-SMÜ-II.VÉDŐCSŐ	ÁTM.:16MMM-SMÜ-II.VÉDŐCSŐ	ÁTM.:16MMM-SMÜ-II.VÉDŐCSŐ		
Kábel típus	-	H07V-U	H07V-U	H07V-U	H07V-U	-	
Keresztm.(mm2)	-	5X1,5	3X1,5	5X1,5	3X1,5	-	

A tervezett műszaki megoldások a tervező szellemi tulajdonát képezik és ezért szerzői jogvédelem alatt állnak.

Tervező:	Csanda Ferenc	V-04-243-97	Csanda Ferenc	
Szerkesztő:	Csanda Ferenc			
Dátum:	2018-03. hó		Aláírás	Módosítás

Tervező:
ETRON 3000 Kft.
Székhely: 5900 Orosháza, Ősz u. 1.
Tel.: 30/6-350-290
E-mail: etronkft@gmail.com

Létesítmény: Hajdúnánás Városi Önkormányzat
H-4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.
Főzőkonyha felújítása
H-4080 Hajdúnánás, Iskola u. 3-5-7.

Tárgy: "VK" jelű Konyhai elosztó
Egyvonalas rajz

Berend.jel: "VK"		Berend.tip.: SCHRACK	
Munkaszám: 1811./2018.		Lapok: 6	Lap: 2.
Rajzszám: GE–1.			