



18	1	Szűkítő muff, BB	CASTEL	5240/16.12	7702/M16.12	45 Bar	ø16/ø12
17	1	Szűkítő muff, BB	CASTEL	5240/28.22	7702/M28.22	40 Bar	ø28/ø22
16	1	Szűkítő idom, KB	CASTEL	5243/28.22	7703/M28.22	40 Bar	ø28/ø22
15	1	Hőmérséklet érzékelő (S5=leolvasztás/6m)	CAREL	NTC060HP00	---	---	---
14	1	ULTRACAP biztonsági leállító modul	CAREL	EVD0000UC0	---	---	---
13.2	1	Kijelző és programozó egység EVD-hez	CAREL	EVDIS00EN0	---	---	---
13.1	1	Meghajtó modul motoros szelephez (EVD)	CAREL	EVD0000E50	---	---	---
12	1	Univerzális szabályozó egység (IR33)	CAREL	IR33COLB00	---	---	---
11	1	Légűtő, GACCRX031.1/4-70.E-1846014M	GÜNTNER	---	---	32 Bar	ø28s/ø16s
10	1	Csatlakozókábel (5m-es, IP67, PACKARD)	CAREL	SPKC005310	---	---	---
9	1	Nyomástávadó /0...5Vac, -1...9,3bar/	CAREL	SPKT0013R0	---	30 Bar	1/4"SAE
8	1	Hőmérséklet érzékelő (S2=túlhevítés/6m)	CAREL	NTC060WF00	---	---	---
7	1	Hőmérséklet érzékelő (S3=szabályozó/6m)	CAREL	NTC060HP00	---	---	---
6	1	Árnyékolt csatlakozó kábel (6m-es)	CAREL	E2VCABS600	---	---	---
5	1	Léptetőmotoros expanziós szelep	CAREL	E2V24BSF00	---	52 Bar	ø12s/ø12s
4	1	Szűkítő idom, KB	CASTEL	5243/16.12	7703/M16.12	45 Bar	ø16/ø12
3	1	Hermetikus szívó oldali szűrő	ALCO	ASD-50 S9	008 881	27,5 Bar	ø28s
2	1	Indikátoros nézőüveg	Danfoss	SGN 16s	014-0184	35 Bar	ø16s
1	1	Inverteres, légűtőes egyedi aggregát	AREA	iCOOL 15 MHP	iCOOL15MHP	32/19 Bar	ø28/ø16
Tétel	db	Megnevezés	Gyártó	Típus	Cikkszám	Nyomás	Méret

Megbízó: <b>DOROG MŰHELY KFT.</b> 4487 Hajdúdorog Sima u. 7. Tel: +36-20/9704-322	8			
	7			
	6			
	5			
	4			
Tervező:  <b>Bereczkei Sándor</b> okl. gépészmérnök kalorikus tervező kamarai azonosító: 15-0659 tervezői engedély: EN-T 4450 Tiszalök Kossuth utca 99. Tel: +36-20/487-1045	3			
	2			
	1	Megrendelő kérésére optimalizálva.	08.07.	B.S.
	Nr.	Változás	dátum:	név:
	Tárgy:	<b>Hajdúnánás - Zöldség-gyümölcs hűtőtároló</b> <b>Technológiai hűtés kapcsolási terv (P&amp;ID)</b>		
2018	nap:	név:	Méretarány:	Rajzlap méret:
rajzoló:	02.09.	B.S.	-	DIN A3
ellenőr:				Rajzszám:
				GH-02.1/Rev.1

