



JELMAGYARÁZAT:

- 60 C° TERVEZETT SZABÁLYOZOTT FÜTÉSI ELŐREMENŐ VEZETÉK
- 40 C° TERVEZETT SZABÁLYOZOTT FÜTÉSI VISSZATÉRŐ VEZETÉK
- 60 C° MEGLÉVŐ SZABÁLYOZOTT FÜTÉSI ELŐREMENŐ VEZETÉK
- 40 C° MEGLÉVŐ SZABÁLYOZOTT FÜTÉSI VISSZATÉRŐ VEZETÉK
- BONTANDÓ FÜTÉSI ELŐREMENŐ VEZETÉK
- BONTANDÓ SZABÁLYOZOTT FÜTÉSI VISSZATÉRŐ VEZETÉK

MEGJEGYZÉS:

- A TERVEZETT VEZETÉKEK HELYÉT, MÉRETÉT ÉS SZERELÉSI MAGASSÁGÁT, IL. AZ ÉPÍTÉSZETI MÉRETEKET HELYSZINI MÉRÉTVÉTELLEL ELŐZETESN ELLENŐRIZNI KELL !
- A BONTANDÓ VEZETÉKEK NYOMVONALÁT, BERENDEZÉSEK HELYÉT FELTÁRÁSSAL PONTOSÍTANI KELL !
- A MEGLÉVŐ VEZETÉKEKRE VALÓ CSATLAKOZÁS PONTOS HELYÉT, MÉRETÉT FELTÁRÁSSAL PONTOSÍTANI KELL !
- A SZERELÉST AKADÁLYOZÓ MŰKÖDŐ VEZETÉKEKET KI KELL VÁLTANI, AMENNYIBEN NINCIS MÓD, ÉS LEHETŐSÉG KIKERÜLÉSÉRE!
- A TERVEZETT FÜTÉSI VEZETÉKEK AZ MSZ 29/2 SZERINTI SZÁVAITOLT A.37-es MINŐSÉGŰ ACÉLCŐBŐL KÉSZÜLNEK SZABADON SZERELVE. A SZABADON SZERELT FÜTÉSI VEZETÉKEKET ROZSDAMENTESÍTÉS UTÁN KÉTRÉTEGŰ BAUKALVÓRÓS ALAPMAZOLÁSSAL, KÉTRÉTEGŰ SZÍNFEDŐ MÁZOLÁSSAL ÉS LAKKOZÁSSAL KELL ELLÁTNI!
- A TERVEZETT HŐLEADÓK 600 mm KÖZCSAVARTÁVOLASÁGÚ DUNAÚVÁROSI III. OSZLOPOS TAGOS RADIÁTOROK. AZ ÁTALAKÍTÁST KÉRINTÜ TERÜLETEN LÉVŐ MEGLÉVŐ-, ÉS ÁTHELYEZÉSRE KERÜLŐ HŐLEADÓKAT MOSÁTÁS UTÁN NYOMÁSPROBÁNAK KELL ALÁVETNI.
- AZ ÉRINTETT RADIÁTOROK KISZAKASZOLÁSA A RADIÁTOROKNÁL LEHETSÉGES A TERVEZETT EGYENES KIVTELÜ HEIMEIER STANDARD TÍPUSÚ TERMOSZTATIKUS SZELEPPEL ÉS A VISSZATÉRŐBE TERVEZETT HEIMEIER REGULUX VISSZATÉRŐ CSAVARZATTAL.
- A MEGNEVEZETT EGYÉB ELEMÉK A TERVEZETT TÁRGY JELLEGÉNEK EGYÉRTELMŰ MEGHATÁROZÁSA ÉRDEKÉBEN TÖRLENTÉK. AZOK A TERVEZŐ ELŐZETES HOZZÁJÁRULÁSÁVAL ÉS CSAK MŰSZAKILAG, MINŐSÉGIILEG AZZAL EGYENÉRTÉKŰ ELEMÉKRE, BERENDEZÉSEKRE VÁLTATHATÓK KI !

Létesítmény megnevezése: Iskola úti Általános Iskola konyuhőjárnak átalakítóása		EZ A TERV A TERVEZŐ SZELLEMI TULAJDONA, MEL Y JOGVÉDELEMBEN RÉSZESÜL, ÉS CSAK EREDETI ALÁÍRÁSSAL ÉRVÉNYES I	
4080 Hajdúnánás, Iskola u. 3-5-7.(hrs.: 8)		gépészmérnök, épületgépész tervező, energia tanúsító	
Építető: Hajdúnánás Városi Önkormányzat 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.		H-4080 Hajdúnánás, Kólvín u. 5. Tel: +36-20-9975-249 E-mail: szucsiko@freemail.hu	
Rajz megnevezése: Fűtés szerelés FÜGGŐLEGES CSŐTERVE		Lépték : 1:50	Építész : Magi Tibor: É-09-0407
		Tervfajta: Kivitei terv	
		Dátum : 2018. 03.	Elektromos :
Tervező: Szucsó Imre		Tervező munkatárs:	
MMK.sz.: G-TÉ-09-0913		Rajzszám :	

GF - 2