

ENGEDÉLYES TERV

*Hajdúnánás, meglévő csapadékvíz elvezető
mederkorrekció*

Készítette:



TENDER TERV

Duró János felelős tervező

Megrendelő:

DOROG-MŰHELY Tervező és Szolgáltató Kft.
4087 Hajdúdorog, Sima utca 7.

ALÁÍRÓLAP

Készítette:

Tender Terv Kft.

4030 Debrecen, Óvoda utca 2.

TENDER TERV KFT.
4030 Debrecen, Óvoda u. 2.
Adószám: 11148081-2-09



Némethy Róbert
ügyvezető



Duró János
felelős tervező

TERVEZŐI NYILATKOZAT

Mint tervező kijelentem, hogy jelen tervdokumentációt az

1995. évi LIII. tv., A környezetvédelmének általános szabályairól;

a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet

A felszínalatti vizek védelméről;

a 123/1997. (VII.18.) Kormányrendelet

A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást
szolgáló vízellátási létesítmények védelméről;

a 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet

A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció
tartalmáról;

a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet

az országos településrendezési és építési
követelményekről;

a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet

a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról;

a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet

a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól;

a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet

a vízszennyező anyagok kibocsátására vonatkozó határértékekről
és alkalmazásuk egyes szabályairól

figyelembevételével készítettük.

A tervezett műszaki megoldás összhangban van az aktuális országos és települési rendezési tervvel
és építési szabállyal.

Debrecen, 2021. szeptember 06.

Duró János
vízellátási létesítmény tervező
VZ 09-1107

1. ELŐZMÉNYEK

Megrendelő: **DOROG-MŰHELY Tervező és Szolgáltató Kft.**

4087 Hajdúdorog, Sima utca 7.

Beruházó, mint Engedélyes: **Puerta Nánás Kft.**

2170 Aszód, Pesti út 11.

Engedélyes a DOROG-MŰHELY Tervező és Szolgáltató Kft.-t bízta meg a Hajdúnánás, 1638/3 helyrajzi számú ingatlanon található CBA üzlet építésére vonatkozó terveinek elkészítésével.

Engedélyes a CBA üzlet, valamint a parkolótér bővítését terveztette meg.

Az ingatlanon jelenleg egy Önkormányzati csatorna halad át.

A Megrendelő csatorna kiváltás terveinek elkészítésével társaságunkat, a Tender Terv Kft.-t bízta meg.

A tervezési területen jelenleg is található meglévő csapadékvíz elvezető csatorna, amelynek nyomvonala az építkezés során érintésre kerül, ezért annak kiváltása szükséges.

Jelen általános leírás a Hajdúnánás, 1638/3 hrsz. alatti ingatlanon a csapadékvíz-vezeték kiváltására korlátozódik.

Az ingatlan területén fellelhető egyéb vízellátási-vezeték vizsgálatát nem képezi jelen terv tárgyat.

Jelen munkát a Megrendelő alapatszolgáltatására támaszkodva végeztük el.

2. ÁLTALÁNOS ISMERTETÉS

Csapadékvíz elvezetés:

A tervezési terület Hajdúnánás belterületi részén, a 1638/3 hrsz. alatti ingatlanon található.

Az ingatlanon új élelmiszer áruház épül. A tervezési területen áthaladó Önkormányzati csatornát az építkezés miatt kiváltani szükséges.

A Magyar utcán meglévő zárt csapadékvíz csatorna az Esztári utca felől található meglévő tisztítóaknától iránytöréssel DNY-i irányban kerül elvezetésre egy új tisztítóaknán keresztül, majd ÉNy-i irányban a meglévő nyílt mederbe csatlakozik.

A korrekcióval érintett szakaszon az új DN100 vb csőrendszeren vb tisztítóaknák kerülnek elhelyezésre. A korrekció során 129,4 fm új csatornaszakasz létesül.

Debrecen, 2021. szeptember 06.



Duró János
vízilétesítmény tervező
VZ 09-1107